

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____

Дата присвоения номера реестра Омской области: _____ 20 ____ г.

Номер реестра муниципального образования: 154

Дата заведения дела: 08 июля 2019 год.

Наименование комплексного центра: БУ Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
"Вдохновение".

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общеобразовательная школа № 45.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. Товстухо, д. 4А,
тел.: 57-68-52, scho45@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4186 кв. м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15877 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1966, год последнего капитального ремонта:
1991 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 07.2019 г.,
капитального: не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 45», (БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 45).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644076, г. Омск,
ул. Товстухо, д. 4А, тел.: 57-68-52, scho45@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования
Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,
ул. К. Либкнехта, д. 33, т.: 20-11-92, obrazovanie@admoomsk.ru

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 154

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общеобразовательная школа № 45.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. Товстухо, д. 4А, тел.: 57-68-52, scho45@mail.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4186 кв. м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15877 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1966, год последнего капитального ремонта: 1991 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 07.2019 г., капитального: не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45», (БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45).
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. Товстухо, д. 4А, тел.: 57-68-52, scho45@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 33, т.: 20-11-92, obrazovanie@admoomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее полное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках – (обслуживание возможно на дому, если будет необходимость в обучение такого ребенка), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 708, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 5.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «ПТУ-43» автобусы №№ 13, 22, 23, 26, 58, 72, 73; маршрутное такси №№ 99, 212, 222, 322, 369, 568,

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: через жилой массив по ул. П. Осминина.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, дорожные бордюры,

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		10, 11, 12, 13, 14
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15, 16, 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		18, 19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-----

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Г од постройки объекта 1966	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт 1991 год	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	Входы на участок рекомендуется оборудовать элементами информации об	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ^{1*}			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				объекте. Устранить имеющиеся нарушения дорожного покрытия на территории (асфальтирование). Оборудовать ровный плавный вход на территорию там, где есть не ровности и перепады.	<i>выполнено 6.09.2022</i>
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ^{1,2}			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1		На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 6,0 * 3,6м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2м.	2030 г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Лестница (наружная): Вся поверхность ступеней должна иметь анти-скользящее покрытие и быть шероховатой. Выделить краевые ступени лестницы (1 -ю и последнюю) контрастной маркировкой или использовать накладки на ступени контрастного цвета. Размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2.2м. Входная дверь: На прозрачных полотнах	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. В случае замены входных дверей дверные проемы для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. Порог входной двери не должен быть более 0,014 м. В тамбуре должно быть закреплено анти-скользящее покрытие. На прозрачных полотнах двери тамбура следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Путь движения внутри здания: При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м. или 0,95 м, приспособленные для пропусков инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед. е.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах - колясках и других категорий МГН. В фойе установить доступную для МГН, в том числе инвалидов колясочников информацию о схеме движения внутри здания с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Заменить имеющиеся нарушенные напольные покрытия в здании на не скользящее ровное, без зазоров. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м. на высоте от 0,7 до 2,1 м. от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м., то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				нависающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м., следует устанавливать барьеры, ограждения и т. п. Гардероб: Рассмотреть вариант организации гардеробной для МГН на основном входе здания. Размер рабочей створки двери 0,9 м., порог не более 0,014 м. Раздевалку оборудовать поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,6 м. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания, проходы между скамьями - не менее 1,2 м. Рекомендуются для этих целей выделить отдельную небольшую комнату для тех кому трудно доступна имеющаяся гардеробная Лестница (внутри здания): Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступень каждого марша лестницы в здании. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Кабинетная форма обслуживания : Устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. в	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				адаптируемых кабинетах для МГН. Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м "в свету" заменить имеющиеся дефекты покрытия пола на не скользящее. Выделить контрастным цветом дверной проем. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Установить дополнительную школьную доску для МГН если основная не доступна. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Зальная форма обслуживания: Рассмотреть вариант организации места питания для детей с инвалидностью в доступном для них помещении. При входе в спорт. зал (фото № 13) выделить контрастным цветом 1-ю и последнюю ступень лестницы. Пути эвакуации: Установить в коридорах	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				и фойе знаки выхода эвакуации, стрелки навигации направляющие к выходам эвакуации, на высоте от 1,2 до 1,8 м. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Пути эвакуации и выходы эвакуации должны быть свободны, не заставлены. Высота порога не должна быть более 0,014 м., ширина дверного полотна не менее 0,9м. <u>Лестницы выхода эвакуации</u> требуют ремонт: применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены субтитрами. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ^{1,^}			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Лестница (наружная): . Оборудовать поручнями лестницу с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. Установить поручни на лестницах внутри здания там, где они отсутствуют, в соответствии с нормативами. На эвакуационных лестницах установить поручни в соответствии с нормативами.	2030 г.
4.8. Пандусы	-	1	—	Оборудовать пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение.	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники). Установить кнопку вызова на высоте от 0,85 до 1 м на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В. При выполнении благоустройства территории возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на кресле-коляске	
4.9. Подъемные платформы (аппарели),	-	1	-	В случае обращение в школу ребенка	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
лифты				передвигающегося на кресло-коляске и желаний его обучать не на дому, рекомендуется приобретение гусеничного подъемника, определить его место постоянного хранения. Назначить ответственных за оказание помощи при пользовании подъемником	
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Доступный санузел должен иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 2,2м, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9, порог не более 0,014м, двери должны открываться наружу и иметь замок с заверткой удобной для захвата и возможностью открыть дверь снаружи спец. ключом в случае чрезвычайной ситуации. Покрытие пола должно быть не скользким. Рекомендуется установить кнопку вызова экстренной помощи со шнурком на высоте 0,8м, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в сан. узел установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹ ^			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				числе рельефные) на высоте 1,35 м. Рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75м., для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,2 м. Около унитаза со стороны посадки необходим откидной поручень. Поручни, размещаются на высоте 0,75 м. Установить раковину консольного типа на высоте 0,8 м. Раковины типа «тюльпан» не допустимы. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Дверные проемы на пути движения по коридорам не должны иметь пороги более 0,014м. и проем рабочей створки не менее 0,9 м. Прозрачное полотно дверей должно иметь контрастную маркировку	2027 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	Организовывать доступ на объект сурдопереводчика	Постоянно при необходимости
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	3%	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг объекта	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	"нет данных"	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	"нет данных"	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	50	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	3%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	"нет данных"	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию для сотрудников при оказании ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	2019 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный. Индивидуальное решение с ТСР

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2019 – 2030 гг.**

в рамках исполнения **п. 3,6 паспорта доступности.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: Согласование **с Департаментом образования Администрации г. Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **акт экспертной оценки объекта.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "28" июня 2019 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "08" июля 2019.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "12" июля 2019 года № 154.

Руководитель


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Дата "22" июля 2019 года.

